



Der Sanierungsprofi

# Druckprüfung DIN EN1610

Auftraggeber	: Mustermann	Auftragnehmer	: Rohrsan GbR
Straße	: Musterstr.	Straße	: Mühlenstr. 20a
Ort	: Musterstadt	Ort	: 50189 Elsdorf
Telefon	:	Telefon	: 02274-9 39 78 40
Fax	:	Fax	: 02274-9 39 78 50

Prüfdatum : 01.12.2008      Auftrag : Musterauftrag      Auftragsdatum : 01.12.2008  
Anwesende : Mustermann  
Kommentar :

Haltung	: Hausanschluß	Rohrform	: Kreis
Von Schacht	: Revision	Rohrhöhe	: 150
Nach Schacht	: Stadtkanal	Rohrbreite	: 150
Ort	: Musterstadt	Rohrmaterial	: STZ
Straße	: Musterstr.	Baujahr	: 1950
Entwässerungssystem	: Mischwasser	Grundwasser	:
Haltungslänge	: 11 m		

Prüfmaterial	: Beton (feucht) oder andere	Prüfverfahren	: DIN LD
Prüfdruck	: 212,4 mbar	Beruhigungszeit	: 302 s
Prüfzeit	: 95 s	Vorfülldruck	: 220 mbar

Bauteil (Nr.)	: 1	Anfangsdruck	: 212,4 mbar
Bauteil	: Hausanschluss	Enddruck	: 209,8 mbar

**Druckprüfung nach DIN EN 1610 bestanden.**

Prüfer : .....      Unterschrift : .....

